


Analyse of ALB001022061304 statistical data

Jan Zdeněk 25.7.2023

ALB001022061304 – Statistical Diagram

Date: 24.7.2023

Monthly Yearly Since Installation



Consumed energy:

0.97kWh

Feed-in energy:

2.47kWh

NAMĚŘENÁ DATA

Zobrazení dat



Spojnicový graf

Vlastní období

23.07.2023 00:00 - 25.07.2023 00:00



Porovnat data od



Sestava

Rychlá sestava

Množina zařízení


ELM 782889

Období

Vlastní


Feed-in energy:

5.658 kWh



Feed-in energy
24.7.2023

- A d/782889
- 24.07.2023 24:00
- 5,658 kWh
- naměřená data OK



	Consumption	Feed-in	
Alpha ESS ALB001022061304	0.97kWh	2.47kWh	
Real data ČEZ distribuce	4.164kWh	5.658kWh	
Difference:	3,194 kWh	-3,188kWh	

Conclusion

- * The inverter operates largely in symmetrical mode.
- * The real consumption from grid is significantly higher
- * Displayed data in the Alpha ESS application is not valid