



čerpadla s max výtlačkem cca 40m, cca 0,5 l/s, co nejmenší příkon (370W?)
 při každém vypnutí tlakového spínače 1 rotují pořadí spuštění
 při výpadku proudu a nepříliš nabitě FVE nefungují tlakové spínače 2 a 3 (jede vždy jen jedno čerpadlo, ale rotují)
 při spuštění odvědušnění jede jen jedno čerpadlo, spuštění provedeno aktivací signálu z tlakového spínače 1, tedy po vypnutí rotují
 při úplné ztrátě napájení se ručně otevírá bypass a jede nouzově na samospád ze studny